



# 检测报告

委托单位: 中新和顺环保(江苏)有限公司

单位地址: 苏州工业园区胜浦镇澄浦路18号

检测类别: 委托检测

编制: 张钱朗

审核: 格A

批准: 1059

批准日期: 2021.9.28

江苏国测检测技术有限公司



# 报 告 说 明

- 1、报告无“检测专用章”或检测单位公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检测专用章”或检测单位公章无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十日内向检测单位提出，逾期不予受理。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 8、除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
- 9、部分复印无效。
- 10、客户提供的信息和指定检测内容不符合规范的情况，我司概不负责。



# 检测报告

受检单位	中新和顺环保（江苏）有限公司		
地 址	苏州工业园区胜浦镇澄浦路 18 号		
联系人	白利涛	联系电话	15995427270
样品类别	废水	采样人	金永清、全俊杰
采样日期	2021 年 09 月 08 日	分析日期	2021 年 09 月 08 日-2021 年 09 月 09 日
检测目的	委托检测		
检测内容	pH 值、化学需氧量、悬浮物、石油类、氟化物、氨氮、总磷、总铜、总铬、总铅、总镍、六价铬		
检测仪器	详见第 5 页		
检测依据及方法	详见第 5 页		
检测结果	详见第 4 页		
备 注	<p>1、“ND”表示未检出，检出限列表附后。</p> <p>2、废水设施总排口中 pH 值、化学需氧量、悬浮物、石油类、氟化物、总铜浓度符合 GB 8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准限值要求，氨氮、总磷浓度符合 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1B 级标准限值要求，总铬、总铅、总镍符合 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 1 标准限值要求。</p> <p>3、废水含铬设施排口中总铬、六价铬浓度，废水含铅设施排口中总铅浓度，废水含镍设施排口中总镍浓度均符合 GB 8978-1996《污水综合排放标准》表 1 标准限值要求；废水含铬设施排口、废水含铅设施排口、废水含镍设施排口中 pH 值、化学需氧量均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 4 三级标准。</p>		

## 检测报告

检测结果						
采样点位 检测项目	废水设施总 排口 DW001(W1) C2021090806 -W001	废水含铬设 施排口 DW003(W3) C2021090806 -W002	废水含铅设 施排口 DW004(W4) C2021090806 -W003	废水含镍设 施排口 DW006(W6) C2021090806 -W004	标准 限值	执行标准
pH 值 (无量纲)	7.3	7.3	7.2	7.4	6-9	GB8978-1996 《污 水综合排放标准》 表4 三级标准
化学需氧量 (mg/L)	83	16	14	22	500	
悬浮物 (mg/L)	7	/	/	/	400	
石油类 (mg/L)	0.17	/	/	/	20	
氟化物 (mg/L)	0.40	/	/	/	20	
总铜 (mg/L)	ND	/	/	/	2.0	GB/T31962-2015 《污水排入城镇下 水道水质标准》表 1B 等级标准
氨氮 (mg/L)	0.100	/	/	/	45	
总磷 (mg/L)	0.01	/	/	/	8	GB8978-1996 《污 水综合排放标准》 表1 标准
总铬 (mg/L)	ND	ND	/	/	1.5	
总铅 (mg/L)	ND	/	ND	/	1.0	
总镍 (mg/L)	ND	/	/	ND	1.0	
六价铬 (mg/L)	/	ND	/	/	0.5	
样品描述	无色、异味、 清	无色、无味、 清	无色、无味、 清	无色、无味、 清	/	/
备注	/					



# 检测报告

## 质控数据统计:

检测项目	质控样		平行样		加标回收		全程序空白
	保证值	测得值	数量	相对偏差(%)	数量	回收率(%)	数量
化学需氧量	(52.3±3.1) mg/L	49.8mg/L	2	0.0-2.4	/	/	1
	(164±10) mg/L	158mg/L					
氟化物	(2.18±0.11)mg/L	2.27mg/L	2	0.0-1.2	/	/	1
氨氮	(2.03±0.09) mg/L	2.00mg/L	2	1.5	/	/	1
总磷	(0.166±0.012) mg/L	0.165mg/L	2	0.0	/	/	1
总铬	(0.348±0.020) mg/L	0.355mg/L	2	0.0	/	/	1
总铜	(0.613±0.035) mg/L	0.596mg/L	1	0.0	/	/	1
总镍	(0.195±0.010) mg/L	0.200mg/L	1	0.0	/	/	1
总铅	(0.259±0.014) mg/L	0.259mg/L	1	0.0	1	95.0	1
六价铬	(1.84±3%) mg/L	1.86mg/L	1	0.0	/	/	1

## 仪器及检测依据:

项目	检测依据	检出限	主要检测仪器型号	仪器编号
pH 值	GB 6920-1986 水质 pH 值的测定 玻璃电极法	/	P611 pH 计	EAA-568
化学需氧量	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	4mg/L	酸式滴定管	GI-2-040
悬浮物	GB 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	/	FA1004 电子天平	EAA-197
石油类	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	0.06mg/L	OIL-460 红外分光测油仪	EAA-396
氟化物	GB 7484-1987 水质 氟化物的测定 离子选择电极法	0.05mg/L	PHS-3CpH 计	EAA-53
氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	0.025mg/L	UV-1800 紫外可见分光光度计	EAA-67
总磷	GB 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01mg/L	UV-1100 紫外可见分光光度计	EAA-203
总铬	HJ 776-2015 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	0.03mg/L	ICAP 7000 电感耦合等离子体发射光谱仪	EAA-91
总铜		0.04mg/L		
总镍		0.007mg/L		
总铅		0.1mg/L		
六价铬	GB 7467-1987 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	0.004mg/L	UV-1800 紫外可见分光光度计	EAA-67

\*报告结束\*